

湖北省建设工程质量安全协会文件

鄂建质安协〔2022〕48号

关于2022年湖北省建设工程质量检测机构 能力验证工作情况的通报

各相关检测机构：

为规范我省检测机构在建设工程质量检测工作中的行为，提高建设工程质量检测机构的检测能力和检测人员的检测水平，依据 GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》、GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》等要求，2022年6月-7月，在全省建设工程质量检测机构间开展了建筑门窗气密性检测和空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证工作，现将此次能力验证的有关情况通报如下：

一、基本情况

本次能力验证是由省质安协会负责组织开展，委托中国国

检测控股集团股份有限公司提供样品、判定能力验证结果和出具能力验证结果证书。

（一）建筑门窗气密性检测能力验证

全省具备由省级主管部门颁发的建筑节能检测资质并从事建筑门窗气密性检测的单位及其分支机构共有 200 家，实际参加本次能力验证的检测机构有 191 家，有 9 家检测机构因迁址或设备未更新等原因未参加此次能力验证。在 191 家检测机构提交的检测结果中，两个参数均满意的有 169 家，满意率为 88.5%。按照检测参数统计，10Pa 压力差下空气渗透量（正压）检测结果满意的有 170 家，满意率为 89.0%；10Pa 压力差下空气渗透量（负压）检测结果满意的有 175 家，满意率为 91.6%。

（二）空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证

全省具备由省级主管部门颁发的室内环境质量检测资质并从事空气中甲醛含量检测的单位及其分支机构共有 210 家，实际参加本次能力验证的检测机构有 209 家，有 1 家检测机构因迁址等原因未参加此次能力验证。在 209 家检测机构提交的检测结果中，满意的有 173 家，满意率为 82.8%。

二、主要问题

大多数机构对本次能力验证工作比较重视，积极进行前期准备工作，并在规定的时间内进行检测。本次能力验证整体满意率较高，表明大多数参加机构具备建筑门窗气密性检测或空

气中甲醛含量的检测能力，能够正确理解和应用相关规范。

但也存在以下问题和不足：

（一）建筑门窗气密性检测能力验证

1. 检测人员不熟悉标准并未严格按照标准进行检测。GB/T 7106-2019 中明确指出“附加空气渗透量不宜高于总空气渗透量的 20%”。在本次能力验证中，有多家检测机构检测过程中附加空气渗透量远高于标准规定的 20%，附加空气渗透量过高，会影响检测结果的准确性；

2. 检测过程中应确保样品与安装框、空气收集箱与压力箱连接的密封性，若密封不好，会影响最终检测结果；

3. 检测过程中应按照标准要求对气密性能检测压力差与试件空气渗透量进行线性回归计算，有些机构未填写回归方程，个别机构所填线性回归方程无法计算得出最终填报的检测结果。

（二）空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证

1. 本次能力验证有 11 家检测机构因取样体积因素导致结果有问题或不满意，占总数的 5.26%，占不满意机构数的 30.56%。造成该现象的可能原因主要是日常相关业务较少，实际检测经验不多、以及个别检测人员专业知识欠缺，不能系统掌握样品情况。

2. 部分标准曲线线性不好，导致检测结果出现一定的偏差；

3. 个别机构检测设备已过检定/校准有效期，影响数据准确性；

4. 少量机构检测人员缺乏必备的化学基础知识和技能。如验证样品为水剂样品，却生搬硬套地使用 GB/T 16129-1995 的空气中甲醛浓度计算公式，导致结果出现偏差；检测验证样品试剂空白的吸光度时，由于试剂空白并未参与采气过程，与标准曲线原点同为吸收液，但两者吸光度结果相差较大，表明检测人员未能系统掌握标准内容；

5. 个别检测机构出现结果填报错误、计量单位错误等情况。

三、几点建议

（一）建筑门窗气密性检测能力验证

1. 检测人员应熟悉标准，检测过程中应确保样品与安装框密封平整且紧密，也应正确的按照标准要求进行检测，严格控制加压顺序和渗透量检测过程及数据处理等；

2. 检测人员应熟悉检测设备和检测原理，定期检查空气收集箱与压力箱连接的密封性，了解检测设备显示的风压曲线，能识别异常曲线等；

3. 应按标准的要求定期对设备进行检定或核查，并按照标准附录 A 对空气流量装置进行校验，且校验周期不应大于 6 个月。

（二）空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证

1. 学习化学基础知识，提高理论水平；

2. 检测人员在稀释样品时，移液、定容应严格按照标准要求；

3. 显色液随时间逐渐加深，标准溶液的显色反应和样品的

显色反应的时间应保持基本一致，以减小试验误差；

4. 检测前应仔细阅读作业指导书中有关样品、检测步骤的要求。

四、相关要求

1. 对于因迁址原因未参加能力验证的检测机构、能力验证结果为“有问题”或“不满意”的检测机构，应联系具备能力验证资质的机构再做一次相同参数的能力验证，并将结果报给省质安协会。

2. 对于具备相关参数资质但因设备未更新而未参加能力验证的检测机构，省质安协会建议这些单位申请取消相应的参数资质。

3. 能力验证结果为“有问题”或“不满意”的检测机构，要进行自我整改，重点从人员专业技能、仪器设备配置、检测内部程序控制等方面，查找原因，吸取教训，改进提升，力争每年在技术能力上能有所进步。并在 1 个月内，提交整改资料到省质安协会。若有需要，省质安协会可委派省检测专业委员会专家进一步跟踪指导整改。

4. 省质安协会将此次能力验证结果上报给行业主管部门。

联系人：周艳平

联系电话：027-67120996

通讯地址：武汉市武昌区武珞路 456 号新时代商务中心 20 楼 2001 室

- 附件：1. 能力验证结果满意的检测机构名单
2. 能力验证结果有问题的检测机构名单
3. 能力验证结果不满意的检测机构名单
4. 未参加能力验证的检测机构名单

湖北省建设工程质量安全协会

2022年8月3日



附件 1

能力验证结果满意的检测机构名单

表 1-1 建筑门窗气密性检测能力验证（169 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
1	湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司	满意
2	武汉市建筑工程质量检测中心有限公司	满意
3	中诚锦建（湖北）工程技术有限公司	满意
5	武汉中和工程技术有限公司	满意
6	湖北天华建筑科技有限公司	满意
7	武汉建诚工程技术有限公司	满意
9	武汉市忱诚工程质量检测有限公司	满意
10	武汉市东西湖区建设工程质量检测中心	满意
13	九方安达工程技术集团有限责任公司	满意
15	湖北神龙工程测试技术有限公司	满意
16	武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司	满意
18	武汉科正建设工程质量检测有限公司	满意
19	武汉市节能检测中心有限公司	满意
20	武汉科正工程技术有限公司	满意
21	武汉市星锐建设工程质量检测有限公司	满意
22	武汉市翔实建筑工程检测有限公司	满意
23	武汉市正诚建设工程质量检测有限公司	满意
24	武汉科信建筑工程检测有限公司	满意
25	武汉至科检测技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
29	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司盘龙城场所	满意
30	武汉博理建筑工程质量检测有限公司	满意
31	湖北海泰建筑工程质量检测有限公司	满意
32	武汉恒信德嘉检测技术有限公司	满意
33	湖北恒祥工程检测有限公司	满意
34	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司	满意
35	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司	满意
37	湖北省精量建设工程质量检测有限公司	满意
38	武汉科大联航工程技术有限公司	满意
39	湖北德高工程质量检测有限公司	满意
40	武汉泰祥鑫建筑工程质量检测有限公司	满意
41	武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司	满意
42	湖北一检建设工程质量检测有限公司	满意
45	武汉大恒建筑工程质量检测有限公司	满意
46	武汉华中智能建筑技术有限公司	满意
48	湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司	满意
50	湖北诚达建筑工程质量检测有限公司	满意
51	湖北信衡建设工程检测有限公司	满意
52	武汉轻工工程技术有限公司	满意
53	湖北众成同创工程技术有限公司	满意
54	湖北联德顺真工程质量检测有限公司	满意
56	武汉建力建筑工程质量检测有限公司	满意
57	黄石市建设工程质量检测有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
58	阳新县建设工程质量检测中心	满意
59	黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司	满意
60	黄石天园工程质量检测有限公司	满意
62	湖北广信质量检测有限公司	满意
65	湖北天安建设工程质量检测有限公司	满意
66	湖北宏鑫工程质量检测有限公司	满意
67	十堰市建设工程质量检测中心有限公司	满意
69	丹江口市建设工程质量检测中心	满意
70	郧西县裕恒工程质量检测有限公司	满意
72	湖北泽明工程质量检测有限公司	满意
73	十堰首科工程质量检测有限公司	满意
74	十堰长川建设工程检测有限公司	满意
75	荆州市中欣建设工程质量检测有限公司	满意
76	湖北省亚科工程技术有限公司	满意
77	湖北科臻建设工程检测有限公司	满意
78	元本检测（荆州）有限公司	满意
79	荆州市华诚建设工程质量检测有限公司	满意
80	湖北建夷检验检测中心有限公司	满意
81	宜昌广厦建设工程检测有限公司	满意
82	宜昌归建工程质量检测有限责任公司	满意
83	湖北万祥工程技术有限公司	满意
84	湖北万祥工程技术有限公司荆门分公司	满意
85	湖北衡泰工程技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
87	当阳市精正建设工程质量检测中心	满意
88	湖北楚天卓越工程技术有限公司	满意
90	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司	满意
91	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司鹤峰实验室	满意
92	湖北量四方工程检测有限责任公司	满意
93	湖北精睿建设工程检测有限公司	满意
94	宜昌筑诚检测技术有限公司	满意
95	湖北至源检测技术有限公司	满意
96	湖北华祥地宜检测有限公司	满意
97	湖北康标工程质量检测有限公司	满意
98	湖北建威建设工程质量检测有限公司	满意
99	湖北东锦工程质量检测有限公司	满意
100	襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司	满意
101	湖北建研科峰工程质量检测有限公司	满意
103	枣阳市精平建设工程检测有限责任公司	满意
104	谷城县建设工程质量检测中心	满意
106	襄阳富思特建设工程质量检测有限公司	满意
107	襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司	满意
108	湖北精之源建设工程质量检测有限公司	满意
109	襄阳东磊检测技术服务有限公司	满意
110	枣阳市鼎实建设工程质量检测有限公司	满意
111	湖北楚晟科路桥技术开发有限公司	满意
112	湖北中孚检测科技有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
113	襄阳志诚建设工程检测有限公司	满意
114	襄阳汉江检测有限公司	满意
115	鄂州市衡信建设工程质量检验测试中心	满意
116	鄂州市弘诚工程检测有限公司	满意
117	湖北精兴建设工程质量检测有限公司	满意
119	钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司	满意
120	湖北楚强工程技术有限公司	满意
121	荆门市新晨建筑工程检测有限公司	满意
122	京山智源工程检测有限公司	满意
123	麻城市方圆建设工程质量检测有限公司	满意
124	湖北楚祥建设工程质量检测有限公司	满意
125	湖北精达建筑工程质量检测有限公司	满意
126	湖北倍通建设工程质量检测有限公司	满意
127	湖北倍通建设工程质量检测有限公司荆门分公司	满意
128	湖北中志杰工程检测有限公司	满意
129	湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司	满意
130	湖北益诚工程质量检测有限责任公司	满意
132	湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司	满意
133	安陆市兴诚工程结构检测有限公司	满意
134	孝感市天宇建设工程检测有限责任公司	满意
135	孝感真正建设工程质量检测有限公司	满意
137	湖北星晨工程技术有限公司	满意
138	湖北衡升工程技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
139	湖北中奥工程科技有限公司	满意
140	潜江市四方建设工程质量检测有限公司	满意
141	湖北清宇建筑工程质量检测有限公司	满意
142	潜江市楚道交投工程检测有限公司	满意
143	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司	满意
144	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司恩施州分公司	满意
146	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司宜昌分公司	满意
147	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司襄阳市分公司	满意
148	湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司	满意
149	湖北大维工程技术有限公司	满意
151	葛洲坝集团试验检测有限公司	满意
153	湖北华祥建设工程质量检测有限公司	满意
154	湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司	满意
155	陆诚工程技术有限公司	满意
156	陆诚工程技术有限公司襄阳实验室	满意
157	湖北省建筑材料节能检测中心有限公司	满意
158	神农架锦余工程技术有限公司	满意
159	利川市华宇建设工程质量检测有限公司	满意
160	巴东县东兴工程技术有限公司	满意
162	湖北恒信建设工程质量检测有限公司	满意
163	来凤县正大建筑工程检测有限公司	满意
164	湖北惠民检测技术有限责任公司	满意
165	湖北同胜检测技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
166	恩施征耀建设工程质量检测有限公司	满意
169	湖北正方检测技术有限责任公司	满意
170	湖北盛和建设工程质量检测有限公司	满意
171	湖北优晟工程技术有限公司	满意
172	湖北天和建设工程质量检测有限公司	满意
174	湖北天衡工程质量检测有限公司	满意
175	湖北国恒工程检测有限公司	满意
176	湖北亮杰建设工程质量检测有限公司	满意
179	湖北神龙工程测试技术有限公司枝江分公司	满意
183	湖北省精量建设工程质量检测有限公司仁和路实验室	满意
185	洪湖市明华建设工程质量检测有限公司新滩分场所	满意
186	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司建始实验室	满意
187	湖北精睿建设工程检测有限公司远安分公司	满意
188	湖北起航工程技术服务有限公司	满意
189	襄阳格物工程质量检测有限公司	满意
195	陆诚工程技术有限公司宜昌实验室	满意
196	广水市建设工程质量检测中心有限责任公司	满意
197	湖北迪泰信工程质量检测有限公司	满意
199	竹山县坚实建设工程质量检测有限公司	满意
200	松滋市精益建设工程质量检测中心	满意
202	长阳彤兴工程检测有限公司	满意
203	兴山县建源工程质量检测有限责任公司	满意
204	宜城市守信建筑工程质量检测有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
206	蕲春华盛建设工程检测有限公司	满意
207	大悟县建设工程质量检测中心	满意
210	湖北拓建建设工程质量检测有限公司	满意
211	湖北中正工程技术有限公司	满意
223	武汉科正工程技术有限公司孝感实验室	满意
225	武汉市中心工程检测有限公司	满意
257	武汉知行建科工程技术有限公司	满意
258	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司	满意
259	湖北蓝森林工程检测有限公司	满意
261	黄梅县建筑工程材料检测中心	满意
262	宜昌建诚建设工程质量检测有限公司	满意
265	湖北鼎信建工检测有限公司	满意

表 1-2 空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证（173 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
1	湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司	满意
3	中诚锦建（湖北）工程技术有限公司	满意
5	武汉中和工程技术有限公司	满意
7	武汉建诚工程技术有限公司	满意
9	武汉市忱诚工程质量检测有限公司	满意
10	武汉市东西湖区建设工程质量检测中心	满意
11	湖北天明建设工程质量检测有限公司	满意
13	九方安达工程技术集团有限责任公司	满意
14	九方安达工程技术集团有限责任公司荆门分公司	满意
15	湖北神龙工程测试技术有限公司	满意
16	武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司	满意
19	武汉市节能检测中心有限公司	满意
20	武汉科正工程技术有限公司	满意
22	武汉市翔实建筑工程检测有限公司	满意
23	武汉市正诚建设工程质量检测有限公司	满意
24	武汉科信建筑工程检测有限公司	满意
25	武汉至科检测技术有限公司	满意
29	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司-盘龙城场所	满意
30	武汉博理建筑工程质量检测有限公司	满意
31	湖北海泰建筑工程质量检测有限公司	满意
32	武汉恒信德嘉检测技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
33	湖北恒祥工程检测有限公司	满意
34	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司	满意
35	湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司	满意
37	湖北省精量建设工程质量检测有限公司	满意
38	武汉科大联航工程技术有限公司	满意
39	湖北德高工程质量检测有限公司	满意
40	武汉泰祥鑫建筑工程质量检测有限公司	满意
41	武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司	满意
42	湖北一检建设工程质量检测有限公司	满意
45	武汉大恒建筑工程质量检测有限公司	满意
46	武汉华中智能建筑技术有限公司	满意
47	武汉伍联工程质量检测有限公司	满意
48	湖北鼎力欣建设工程质量检测有限公司	满意
49	武汉市深科工程检测有限公司	满意
50	湖北诚达建筑工程质量检测有限公司	满意
51	湖北信衡建设工程检测有限公司	满意
52	武汉轻工工程技术有限公司	满意
53	湖北众成同创工程技术有限公司	满意
54	湖北联德顺真工程质量检测有限公司	满意
55	武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司	满意
56	武汉建力建筑工程质量检测有限公司	满意
57	黄石市建设工程质量检测有限公司	满意
58	阳新县建设工程质量检测中心	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
59	黄石市颐诚建筑工程质量检测有限公司	满意
60	黄石天园工程质量检测有限公司	满意
62	湖北广信质量检测有限公司	满意
64	湖北威兰特工程技术有限公司	满意
65	湖北天安建设工程质量检测有限公司	满意
66	湖北宏鑫工程质量检测有限公司	满意
67	十堰市建设工程质量检测中心有限公司	满意
68	湖北郟科工程技术有限公司	满意
69	丹江口市建设工程质量检测中心	满意
70	郟西县裕恒工程质量检测有限公司	满意
71	湖北永拓工程检测有限公司	满意
72	湖北泽明工程质量检测有限公司	满意
73	十堰首科工程质量检测有限公司	满意
74	十堰长川建设工程检测有限公司	满意
75	荆州市中欣建设工程质量检测有限公司	满意
77	湖北科臻建设工程检测有限公司	满意
78	元本检测（荆州）有限公司	满意
79	荆州市华诚建设工程质量检测有限公司	满意
80	湖北建夷检验检测中心有限公司	满意
81	宜昌广厦建设工程检测有限公司	满意
82	宜昌归建工程质量检测有限责任公司	满意
83	湖北万祥工程技术有限公司	满意
85	湖北衡泰工程技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
86	湖北衡泰工程技术有限公司荆门分公司	满意
87	当阳市精正建设工程质量检测中心	满意
88	湖北楚天卓越工程技术有限公司	满意
89	宜昌金地工程测试有限公司	满意
90	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司	满意
91	宜昌永祥建设工程质量检测有限公司鹤峰实验室	满意
92	湖北量四方工程检测有限责任公司	满意
96	湖北华祥地宜检测有限公司	满意
97	湖北康标工程质量检测有限公司	满意
98	湖北建威建设工程质量检测有限公司	满意
99	湖北东锦工程质量检测有限公司	满意
101	湖北建研科峰工程质量检测有限公司	满意
103	枣阳市精平建设工程检测有限责任公司	满意
104	谷城县建设工程质量检测中心	满意
105	湖北华聚工程质量检测有限公司	满意
107	襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司	满意
108	湖北精之源建设工程质量检测有限公司	满意
109	襄阳东磊检测技术服务有限公司	满意
110	枣阳市鼎实建设工程质量检测有限公司	满意
111	湖北楚晟科路桥技术开发有限公司	满意
112	湖北中孚检测科技有限公司	满意
113	襄阳志诚建设工程检测有限公司	满意
114	襄阳汉江检测有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
116	鄂州市弘诚工程检测有限公司	满意
117	湖北精兴建设工程质量检测有限公司	满意
119	钟祥市广昊建设工程质量检测有限公司	满意
120	湖北楚强工程技术有限公司	满意
122	京山智源工程检测有限公司	满意
123	麻城市方圆建设工程质量检测有限公司	满意
126	湖北倍通建设工程质量检测有限公司	满意
127	湖北倍通建设工程质量检测有限公司荆门分公司	满意
129	湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司	满意
130	湖北益诚工程质量检测有限责任公司	满意
132	湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司	满意
133	安陆市兴诚工程结构检测有限公司	满意
134	孝感市天宇建设工程检测有限责任公司	满意
135	孝感真正建设工程质量检测有限公司	满意
136	湖北同誉建设工程质量检测有限公司	满意
137	湖北星晨工程技术有限公司	满意
138	湖北衡升工程技术有限公司	满意
140	潜江市四方建设工程质量检测有限公司	满意
141	湖北清宇建筑工程质量检测有限公司	满意
142	潜江市楚道交投工程检测有限公司	满意
143	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司	满意
144	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司恩施州分公司	满意
145	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司新城分公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
146	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司宜昌分公司	满意
147	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司襄阳市分公司	满意
148	湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司	满意
149	湖北大维工程技术有限公司	满意
151	葛洲坝集团试验检测有限公司	满意
152	湖北万钧工程技术有限公司	满意
153	湖北华祥建设工程质量检测有限公司	满意
154	湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司	满意
155	陆诚工程技术有限公司	满意
156	陆诚工程技术有限公司襄阳实验室	满意
157	湖北省建筑材料节能检测中心有限公司	满意
159	利川市华宇建设工程质量检测有限公司	满意
160	巴东县东兴工程技术有限公司	满意
163	来凤县正大建筑工程检测有限公司	满意
166	恩施征耀建设工程质量检测有限公司	满意
167	湖北民建工程质量检测有限公司	满意
169	湖北正方检测技术有限责任公司	满意
170	湖北盛和建设工程质量检测有限公司	满意
172	湖北天和建设工程质量检测有限公司	满意
173	湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司	满意
174	湖北天衡工程质量检测有限公司	满意
175	湖北国恒工程检测有限公司	满意
176	湖北亮杰建设工程质量检测有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
213	武汉天汉工程质量检测有限责任公司	满意
214	武汉路通市政工程质量检测中心有限公司	满意
216	湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司	满意
217	湖北毅捷建设工程检测有限公司	满意
218	武汉马房山理工工程结构检测有限公司	满意
219	武汉长信土木工程检测有限公司	满意
221	武汉华中科大检测科技有限公司	满意
222	武汉科正工程技术有限公司恩施州实验室	满意
223	武汉科正工程技术有限公司孝感实验室	满意
224	武汉科正工程技术有限公司宜昌实验室	满意
225	武汉市中心工程检测有限公司	满意
226	武汉市科诚建筑工程质量检测有限公司	满意
227	湖北中冶建设工程检测有限公司	满意
228	武汉中科科创工程检测有限公司	满意
229	湖北仁力建设工程质量检测有限公司	满意
230	武汉岩联工程技术有限公司	满意
231	湖北鼎益衡建设工程技术咨询有限公司	满意
232	武汉公正源建筑工程质量检测有限公司	满意
233	武汉格林瑞鑫检测鉴定有限公司	满意
235	湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司襄阳分场所	满意
236	湖北毅永志工程技术有限公司	满意
237	武汉轻工工程技术有限公司孝感分场所	满意
239	武汉固地鼎兴工程技术有限公司	满意

机构编号	检测机构名称	结果评价
240	武汉中建西部建设工程质量检测有限公司	满意
241	湖北交通工程检测中心有限公司	满意
243	黄石市光明建筑检测有限责任公司	满意
244	湖北富思特建设工程质量检测有限公司	满意
245	十堰市精准建设工程检测有限公司	满意
247	监利市正信建设工程质量检测有限公司	满意
250	江陵县兴发建设工程检测有限公司	满意
255	赤壁市宏远建设工程质量检测有限责任公司	满意
258	湖北诚信建筑工程质量检测有限公司	满意
259	湖北蓝森林工程检测有限公司	满意
262	宜昌建诚建设工程质量检测有限公司	满意
263	湖北唯正工程技术有限公司	满意
264	湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司	满意
265	湖北鼎信建工检测有限公司	满意

附件 2

能力验证结果有问题的检测机构名单

表 2-1 建筑门窗气密性检测能力验证（10 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
36	武汉市明鉴建设工程质量检测有限公司	有问题
63	大冶市松茂工程检测有限公司	有问题
64	湖北威兰特工程技术有限公司	有问题
105	湖北华聚工程质量检测有限公司	有问题
131	湖北昊昌华工程质量检测有限公司	有问题
150	湖北兴新建筑工程质量检测有限公司	有问题
167	湖北民建工程质量检测有限公司	有问题
173	湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司	有问题
205	京山县建设工程质量检测中心	有问题
263	湖北唯正工程技术有限公司	有问题

表 2-2 空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证（9 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
18	武汉科正建设工程质量检测有限公司	有问题
21	武汉市星锐建设工程质量检测有限公司	有问题
63	大冶市松茂工程检测有限公司	有问题
100	襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司	有问题
106	襄阳富思特建设工程质量检测有限公司	有问题
125	湖北精达建筑工程质量检测有限公司	有问题
150	湖北兴新建筑工程质量检测有限公司	有问题
234	湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司	有问题
246	湖北天瑞建设工程技术有限公司	有问题

附件 3

能力验证结果不满意的检测机构名单

表 3-1 建筑门窗气密性检测能力验证（12 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
11	湖北天明建设工程质量检测有限公司	不满意
14	九方安达工程技术集团有限责任公司荆门分公司	不满意
44	湖北鹏发同创工程技术有限公司	不满意
49	武汉市深科工程检测有限公司	不满意
55	武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司	不满意
68	湖北郢科工程技术有限公司	不满意
71	湖北永拓工程检测有限公司	不满意
86	湖北衡泰工程技术有限公司荆门分公司	不满意
136	湖北同誉建设工程质量检测有限公司	不满意
152	湖北万钧工程技术有限公司	不满意
190	湖北精兴建设工程质量检测有限公司京山分公司	不满意
208	湖北一洲建设工程质量检测有限公司	不满意

表 3-2 空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证（27 家）

机构编号	检测机构名称	结果评价
2	武汉市建筑工程质量检测中心有限公司	不满意
6	湖北天华建筑科技有限公司	不满意
17	武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司	不满意
44	湖北鹏发同创工程技术有限公司	不满意
76	湖北省亚科工程技术有限公司	不满意
84	湖北万祥工程技术有限公司荆门分公司	不满意
93	湖北精睿建设工程检测有限公司	不满意
94	宜昌筑诚检测技术有限公司	不满意
95	湖北至源检测技术有限公司	不满意
102	湖北建研科峰工程质量检测有限公司荆门分公司	不满意
121	荆门市新晨建筑工程检测有限公司	不满意
124	湖北楚祥建设工程质量检测有限公司	不满意
128	湖北中志杰工程检测有限公司	不满意
131	湖北昊昌华工程质量检测有限公司	不满意
139	湖北中奥工程科技有限公司	不满意
158	神农架锦余工程技术有限公司	不满意
162	湖北恒信建设工程质量检测有限公司	不满意
164	湖北惠民检测技术有限责任公司	不满意
165	湖北同胜检测技术有限公司	不满意
171	湖北优晟工程技术有限公司	不满意
215	武汉汇科质量检测有限责任公司	不满意
238	湖北光启未来工程技术有限公司	不满意
242	大冶建设工程质量检测中心有限公司	不满意
251	湖北量四方工程检测有限责任公司恩施分公司	不满意
254	湖北伟诚工程技术有限公司	不满意
256	湖北随诚工程技术有限公司	不满意
257	武汉知行建科工程技术有限公司	不满意

附件 4

未参加能力验证的检测机构名单

表 4-1 建筑门窗气密性检测能力验证（9 家）

机构编号	检测机构名称	原因
27	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司	迁址
89	宜昌金地工程测试有限公司	迁址
182	武汉华中科大检测科技有限公司蔡甸分部	迁址
145	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司新城分公司	有参数资质，但设备未更新
184	武汉鑫辰建设工程质量检测有限公司	有参数资质，但设备未更新
191	湖北佳立得建设工程质量检测有限公司	有参数资质，但设备未更新
192	湖北玉盛工程检测有限公司	有参数资质，但设备未更新
194	湖北省建筑工程质量监督检验测试中心有限公司咸宁分公司	有参数资质，但设备未更新
209	仙桃市诺诚工程技术有限公司	有参数资质，但设备未更新

表 4-2 空气中甲醛含量的测定（水剂样品）能力验证（1 家）

机构编号	检测机构名称	原因
28	武汉洪东方建设工程质量检测有限公司-光谷点	迁址

